SMA Solar Technology AG | Sonnenallee 1 | 34266 Niestetal | Germany
Phone: +49 561 9522-0 | Fax: +49 561 9522-100 | Internet: www.SMA.de | E-mail: info@SMA.de
Amtsgericht (District court) Kassel HRB (registration number) 3972
Vorsitzender des Aufsichtsrats (Chairman of the Supervisory Board): Uwe Kleinkauf
Vorstand (Managing Board): Ulrich Hadding, Dr.-Ing. Jürgen Reinert

Herstellererklärung zur Sternpunkterdung

nach VDE Anwendungsregel 2510-2 Stationäre elektrische Energiespeichersysteme zum Anschluss an das Niederspannungsnetz

Für das Energiespeichersystem bestätigt SMA, dass der Sternpunkt des Systems nur im Inselnetz geerdet wird.

Energiespeichersystem mit maximal 3 Sunny Island

Das Energiespeichersystem zur Eigenverbrauchsoptimierung besteht aus den folgenden Komponenten:

- Sunny Island 4.4M/6.0H/8.0H
- SMA Energy Meter
- Batterie (alle Bleibatterien und freigegeben Lithium-Ionen-Batterien - siehe www.SMA-Solar.com)

Das Energiespeichersystem zur Eigenverbrauchsoptimierung mit Ersatzstromfunktion besteht aus den folgenden Komponenten:

- Sunny Island 4.4M/6.0H/8.0H
- SMA Energy Meter
- Batterie (alle Bleibatterien und freigegeben Lithium-Ionen-Batterien - siehe www.SMA-Solar.com)
- Umschalteinrichtung der Firma enwitec electronic GmbH & Co.KG
  (Typ: 1PH_IPC_SMA_BBDAP_20kW_X_X und 3PH_SMA_BBDAP_35kW_X_X)

Das Energiespeichersystem zur Bildung eines Ersatzstromnetzes besteht aus den folgenden Komponenten:

- Sunny Island 4.4M/6.0H/8.0H
- Batterie (alle Bleibatterien und freigegeben Lithium-Ionen-Batterien - siehe www.SMA-Solar.com)
- Umschalteinrichtung der Firma enwitec electronic GmbH & Co.KG
  (Typ: 1PH_IPC_SMA_BBDAP_20kW_X_X und 3PH_SMA_BBDAP_35kW_X_X)

Niestetal, 20.10.2020
SMA Solar Technology AG

i.V. Sven Bremicker

i.V. Sven Bremicker
Head of Technology Development Center